



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
по г. Кизилорт, Кизилортскому и Кумторкалинскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03
(указывается адрес места нахождения органа ИД, номер телефона)

Предписание № 89/1/1

**по устранению нарушений требований противопожарного режима
Заведующей ГКДОУ «Новоурадинский д/сад «Радуга» Шамильского района**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы должностного лица/предпринимателя)

Гаджимагомедовой Хадиджат Гаджимагомедовне

(гражданство), категория собственности, профессия и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилорт, Кизилортскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 89 от «02» апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. «12» апреля 2018г. по 12 час. 30 мин. «12» апреля 2018г. проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР №4 по г. Кизилорт, Кизилортскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Насрудиновым Н.К. ГКДОУ «Новоурадинский д/сад «Радуга» Шамильского района по адресу: Кумторкалинский район, с. Учкент (кутан Новая Урада) совместно с: заведующей Гаджимагомедовой Х.Г.

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Разработать декларацию пожарной безопасности.</i>	<i>ст. 64 ФЗ №123</i>	<i>до 01.04. 2019 г.</i>	
2.	<i>Систему пожарной сигнализации обеспечить подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</i>	<i>п. 7 статьи 83 ФЗ №123</i>	<i>до 01.04. 2019 г.</i>	
3.	<i>Представить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.</i>	<i>п.61 ППР РФ № 390</i>	<i>до 01.04. 2019 г.</i>	

4.	Предоставить договор и обеспечить выполнение ремонтных работ и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации).	п. 63 ППР РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
5.	Организовать работы по планово-предупредительному ремонту и обеспечению исправного состояния автоматической пожарной сигнализации в здании, сигнализация неисправна.	п. 61 ППР РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
6.	Установить систему (установки) оповещения людей в случае возникновения пожара и ЧС.	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123, табл. 2 НПБ 104-03	до 01.04. 2019 г.	
7.	Завести журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 478 (ППР РФ №390)	до 01.04. 2019 г.	
8.	Вывесить инструкции пожарной безопасности	п. 2 (ППР РФ №390)	до 01.04. 2019 г.	
9.	Установить запоры на дверях эвакуационного выхода, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.	п. 35 ППР РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
10.	Вывесить инструкции о действиях персонала в случае возникновения пожара	п. 12 (ППР РФ №390)	до 01.04. 2019 г.	
11.	Не допускать размещение мебели на путях эвакуации.	п. 23 (ж) ППР РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
12.	Не допускать установку газового оборудования в кухне	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123 п. 4.22 СП 118.13330.2012*	до 01.04. 2019 г.	
13.	Выходы на кровлю здания оборудовать закрепленными стальными стремянками	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*	до 01.04. 2019 г.	
14.	Предоставить акт проверки наружного противопожарного водоснабжения	п. 55 ППР РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
15.	У источника наружного противопожарного водоснабжения устроить площадку с твердым покрытием размерами не менее 12 на 12 м.	п. 80 ППР РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	
16.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до него	п. 55 ППР РФ № 390	до 01.04. 2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




Инспектор ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрт,
(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора)
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому р-нам
Насрудинов Н.К.

«12» апреля 2018г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая ГКДОУ «Новоурадинский д/сад «Радуга»
Шамильского района
Гаджимагомедова Хадижат Гаджимагомедовна

«12» апреля 2018г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022031

Владелец Гаджимагомедова Хадижат Гаджимагомедовна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024